
Утверждаю
Главный врач ГОБУЗ «ОКОД»

О. А. Комарова

План мероприятий по подготовке ГОБУЗ «ОКОД» к отопительному периоду 2026-2027 г.

1. Котельная:

- Работы по замене батарей отопления - июнь-август;
- Произвести промывку системы отопления - август
- Произвести опрессовку системы отопления – август;
- Выполнить регламентные работы по котлам согласно графика работы в помещении котельной – август-сентябрь;
- Провести проверку манометров и газоанализатора – июнь-август;
- Произвести ремонт оборудования химической водоподготовки холодной воды с заменой неисправных комплектующих и промывкой колонн – июнь-июль;
- Произвести ремонтные работы по замене газоотводных стволов.

2. ИТП Корпус «А», «Б», «В», «Д»:

- Произвести обслуживание и ремонт, по необходимости трубопроводов теплообменников и запорной арматуры – июнь-август;
- Произвести проверку с заменой по необходимости манометров и термометров – июль-август;
- Произвести промывку теплообменников ГВС. июль

3. Здания корпусов «А», «Б», «В», «Д»:

- Осмотр окон на предмет повреждения, устранить возможные потери тепла – июль-сентябрь;
- Проверить целостности фасада с целью исключения увеличения потерь тепловой энергии -- июль-сентябрь;
- Осмотр отмостки с устранением повреждений - июнь-сентябрь;
- Осмотр кровли, очистки приемных воронок и ливнеотстоков – май-сентябрь;
- Осмотр целостности молниезащиты -- август.

4. Прилегающая территория:

- Проверить наличие и исправность инструмента для уборки снега – сентябрь;
- Проверить целостность люков водопровода, канализации, состояние ливневой канализации – сентябрь;
- Проверить работоспособность и при необходимости провести ремонт уличного освещения – август-сентябрь.

5. Венткамеры:

- Подготовка вентсистем к работе в зимний период – август-сентябрь;
- Проверить состояние фильтрующих элементов, произвести замену – август-сентябрь.
- Произвести очистку приёмных воздушных камер систем вентиляции – июнь – август.

6. Здания ТП и ДГУ:


- Осмотр зданий с очисткой отмостки от мха и растений – август-сентябрь;
- Заправка ДГУ зимним ДТ – октябрь;
- Произвести ревизию ТП-620 – июль-август;
- Произвести ревизию ТП-658 – август-сентябрь;
- Провести ТО ДГУ (2 шт) – август-сентябрь.
- Произвести замену участков труб системы ГВС, ХВС, отопления – июнь-август


Согласовано:

Заместитель главного врача по АХЧ

Разработал:

Главный инженер

 А. Д. Моряков

 А. М. Вишняков